



Prefettura di Venezia

Prot. n. 1997/94 /CPVLPS

Venezia, 16/4/1996

All. n. 1



Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune

=DOLO=

e p.c.

Alla Questura di

VENEZIA


Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di

VENEZIA

Al Presidio Multizonale Prevenzione
ULSS n. 12 Rampa Cavalcavia

MESTRE

All'ULSS n. 13 =MIRANO=
Settore Igiene Pubblica



LL.P.P.

OGGETTO: Centro polivalente c/o ex Macello

Si trasmette, per quanto di competenza, copia del verbale di sopralluogo effettuato dalla C.P.V.L.P.S. presso il locale in oggetto indicato.

Si richiamano con l'occasione le disposizioni impartite con circolare prefettizia n. 110/2° del 16.2.83, concernente l'osservanza delle norme di sicurezza.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'avvenuta notifica all'interessato del provvedimento in parola.

Il Segretario della C.P.V.L.P.S.

(Romeo)



Prot. n. 1997/94 /C.P.V.L.P.S.

Prefettura di Venezia

COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- C.P.V.L.P.S. - PROVINCIA DI VENEZIA -

Sopralluogo del 12.4.1996 in comune di DOLO: Centro polivalente c/o ex Macello

- per il Prefetto - Presidente
- " il Questore - Componente
- Ing. Giorgio DI SANTI " il Com.te Prov.VV.F. "
- Cap.Gianmauro LAPENNA " il N.O. Mag.to Acque "
- Ing. Mario GARDENAL "ESD,Elett.~PMP USL 36 MESTRE "
- per Ass.eserc.loc.pubbl. "
- " Sind.lav.pubbl.spett. "
- " C.O.N.I. Venezia "
- geom.Guido PIN " il Sindaco "
- Dr.Giovanni MARCHIONI " U.S.L. N. 13 MIRANO "
- geom.Giuseppe ROMEO " Prefettura Segretario "

La Commissione, letti i precedenti verbali, esaminata la documentazione integrativa prodotta con nota del 3/4/1996, esprime parere favorevole all'agibilità per 60 persone, per attività di mostre.

Si prescrive che la struttura venga resa accessibile ai disabili come previsto dalla Legge n.118/1971 e dal D.P.R. 384/1978.

La Commissione detta le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) Le uscite devono essere mantenute libere da ostacoli e/o impedimenti;
- 2) Durante l'esercizio deve essere garantita la presenza di almeno due persone addestrate all'uso degli estintori;
- 3) Non dovrà essere installato altro materiale di arredo e/o rivestimento, se non preventivamente autorizzato da questa Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 14.00.-

IL PRESIDENTE
F.to Giustiniani

I COMPONENTI F.to:



PER COPIA CONFORME

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe Romeo

IL SEGRETARIO
F.to Romeo

ISTITUTO POLIGRAFICO E DELLA BIBLIOTECA DELLO STATO - 3

CORTEA

--- DISEGNO --- MURATORE BAMBINO ---
Corteo del Popolo, 10/9 - Mestre - Tel. 041/531817
Ufficio Tecnico della Provincia di Venezia n. 1441

--- COMUNE DI BOLOGNA ---

LAVORO DI ADEMPIMENTO FIDUCIARIO "IN OFFICIO"

OGGETTO: DISTRIBUZIONE POSTI A SEDE IN ESPANSIONE DI SEDE

PLANIMETRIA PIANO TERZO

N. 60 POSTI A SEDE CON SEDE CON DISTRIBUZIONE
- N. 2 GRUPPI CON N. 30 POSTI (SEDE DI 5 SEDE)
POSTI A SEDE REALIZZATI CON SEDE DI CUIQUE' TO'

N. 2 POSTI VER. RELATORI

